

**DETERMINA A CONTRARRE  
LAVORI / FORNITURA DI BENI / DI SERVIZI  
DI IMPORTO INFERIORE AD € 40.000,00**

Oggetto: Servizio acquedotto - *Lavori urgenti di sostituzione condotta condotta in loc. Buschea Spessa - Rodello* – APPROVAZIONE CONSUNTIVO

**CIG ZDB2E99FD1**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE, in data 16/11/2020 i tecnici della gestione reti hanno segnalato un'importante rottura della condotta di distribuzione presente in loc. Buschea Spessa del comune di Rodello (CN) con conseguenti problematiche di disservizio alle utenze per lo svuotamento della vasca di accumulo e di possibile dissesto delle aree contigue alla perdita.

DATO ATTO CHE un preliminare intervento di riparazione è stato eseguito dalla ditta **Edil Sandro S.n.c.**, con sede in Rodello (CN), Via Umberto, 6 (C.F. e P.IVA 02717450049), affidataria dei lavori di manutenzione straordinaria (riparazioni) delle reti.

ACCERTATO CHE lo stato compromesso della condotta esistente non consentiva la riparazione della condotta in quanto la medesima, ormai datata, oltre ad essere localizzata in proprietà privata al disotto di una platea in CLS armato dello spessore di 50 cm, risultava essere realizzata in PEAD con basso PN tale da non garantirne l'integrità a fronte della normale pressione di esercizio tanto che la perdita si è riproposta in altra posizione della tubazione con interessamento delle cantine della limitrofa azienda agricola.

VERIFICATA l'impossibilità di effettuare un intervento provvisorio con stesa di un tratto di condotta a piano campagna, a causa del traffico veicolare.

DATO ATTO CHE si rendeva necessaria, pertanto, la posa urgente di un tratto di condotta di circa 26 m, con rilocalizzazione a bordo strada e dismissione del tratto ammalorato in proprietà privata, onde garantire la continuità del servizio alle utenze interessate e prevenire il danneggiamento della proprietà di terzi.

DATO ATTO CHE, per la loro natura, detti interventi esulavano dal contratto per la manutenzione straordinaria (prestazioni extracontrattuali) ma che, per motivi di urgenza e di opportunità, poiché quanto già eseguito era propedeutico all'intervento definitivo, era opportuno venissero realizzati, in continuità, dalla medesima ditta.

RITENUTO quindi necessario eseguire l'intervento urgente in loc. Buschea Spessa, nel comune di Rodello, consistente nella sostituzione di tratto di tubazione in PEAD per una lunghezza di m 26 con tubazione in PEAD DN50 PN16, fornitura e posa di un pozzetto di manovra e relativa raccorderia, sopraelevazione di un pozzetto di utenza e normalizzazione presa, ripristini.

DATO ALTRESI' ATTO CHE con nota mail del 16/11/2020 il sottoscritto Responsabile del Servizio, onde garantire la continuità del servizio alle utenze interessate e prevenire danneggiamenti alle proprietà private, ha autorizzato l'esecuzione urgente dell'intervento, da regolarizzarsi, poi, a consuntivo.

CONSTATATO CHE i lavori si sono regolarmente conclusi in data 17/11/2020, come da documentazione agli atti.

DATO ATTO della previa acquisizione del CIG in modalità semplificata (SMART).

CONSTATATO CHE, la ditta **Edil Sandro S.n.c.** ha trasmesso il richiesto consuntivo, ascendente a complessivi € 10.600,00 oltre IVA in uno con la fattura n. 8 del 07/04/2021.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. *111*

Del *30/04/2021*

VERIFICATA la congruità dei prezzi praticati.


Tutto ciò premesso, il sottoscritto Responsabile del Servizio Acquedotto, in forza della procura conferitagli di cui all'atto in data 24/05/2019 rep.4262/3284, registrato ad Asti il 18/06/2019 al n.4206 serie 1T.

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

- Tutto quanto in premessa esposto fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- Di dare atto che i lavori sono stati affidati in via d'urgenza urgenza.
- Di approvare il consuntivo, ascendente ad € 10.600,00, trasmesso dalla ditta **Edil Sandro S.n.c.**, con sede in Rodello (CN), Via Umberto, 6 (C.F. e P.IVA 02717450049) per la realizzazione dei "Lavori urgenti di sostituzione condotta acquedotto in loc. Buschea Spessa - Rodello".
- Effettuate le verifiche di legge, di liquidare la fattura dei lavori n. 8 del 07/04/2021 per l'importo complessivo di € 10.600,00 oltre IVA di legge, da pagarsi 60 gg d.f.f.m..

Alba, li 27/04/2021


Il Responsabile del Servizio Acquedotto  
dott. Franco PARUSSO



Alba, li 30 APR. 2021

**VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA:**

IL DIRETTORE GENERALE  
RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI  
dott. Giuseppe VALSANIA



CLASSIFICAZIONE UNBUNDLING SETTORE IDRICO			
Settore Attività		X	Importo
ACQUEDOTTO	Captazione		
	Adduzione		
	Potabilizzazione		
	Distribuzione	X	10.600,00
	Misura		
	Valori multicomparto		
FOGNATURA	Nera e mista		
	Bianca		
	Misura		
	Valori multicomparto		
DEPURAZIONE			
BOTTINI			
COGENERAZIONE			
PROMISCUO			