

**DETERMINA DI AFFIDAMENTO  
LAVORI / FORNITURA DI BENI / DI SERVIZI  
DI IMPORTO INFERIORE AD € 40.000,00**

Oggetto: Intervento di "Razionalizzazione del sistema fognario dei bacini Rivoira-Montebello-Pometto nei comuni di Guarene e Vezza d'Alba"- CUP J71B21003470005 – Fornitura di pompe sommergibili

**CIG ZC63BB7400**

Determina n. 6 del 27/06/2023

### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Con provvedimento del Consiglio di Amministrazione di SISI S.r.l. del 24/11/2022, sono stati aggiudicati i lavori di "Razionalizzazione del sistema fognario dei Bacini Rivoira-Montebello-Pometto nei Comuni di Guarene e Vezza d'Alba"- CUP J71B21003470005 – CIG 9220424696, alla ditta Nuova Idro S.r.l. (C.F. e P.IVA 03768820049) con sede legale in Via Monfalcone n. 1, 12045 Fossano (CN).

Il progetto prevede la fornitura e la posa in opera di una rete fognaria per la maggior parte a gravità e per quota parte in pressione e l'adattamento a stazione di sollevamento di n. 2 Fosse Imhoff.

Nello specifico, si rende necessario provvedere:

Per località Montebello, alla fornitura di:

- n.2 elettropompe tipo FLYGT MP3069.170 HT 252 (installazione semifissa in immersione);
  - o Potenza nominale cadauna di 2,4 KW- 400V-50 Hz- 3 fasi con mt. 10 di cavo sez. 4G1,5+2x1,5;
  - o Mandata corpo pompa 50 mm;
  - o Predisposizione per valvola di flussaggio;
  - o Fusione principale: Ghisa grigia;
  - o Albero in Acciaio Inox AISI 431;
  - o Girante in Ghisa;
  - o Tenute meccaniche: interna in ceramica, esterna in carburo tungsteno/ceramica;
  - o Finitura: Verniciatura std.
  - o Complete di:
    - piede di accoppiamento;
    - attacco guida superiore in acciaio inox per tubo guida da 3/4";
    - mt. 6 di catena di sollevamento in acciaio zincato e grillo;
- N.2 Valvole a palla DN 50 mm;
- N.2 Saracinesche cuneo gommato a corpo piatto DN 50 mm PN10/16;

Per località Rivoira, alla fornitura di:

- n.2 elettropompe tipo FLYGT MP3090.170 HT 252 (installazione semifissa in immersione);
  - o Potenza nominale cadauna di 4,3 KW- 400V-50 Hz- 3 fasi con mt. 10 di cavo sez. 4G1,5+2x1,5;
  - o Mandata corpo pompa 40 mm;
  - o Predisposizione per valvola di flussaggio;
  - o Fusione principale: Ghisa grigia;
  - o Albero in Acciaio Inox AISI 431;
  - o Girante in Ghisa;
  - o Tenute meccaniche: interna in ceramica, esterna in carburo tungsteno/ceramica;
  - o Finitura: Verniciatura std.
  - o Complete di:
    - piede di accoppiamento;
    - attacco guida superiore in acciaio inox per tubo guida da 3/4";
    - mt. 6 di catena di sollevamento in acciaio zincato e grillo;
- N.2 Valvole a palla DN 50 mm;
- N.2 Saracinesche cuneo gommato a corpo piatto DN 50 mm PN10/16;

Ricorrendo i presupposti per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, è stato richiesto con nota in data 13/06/2023 protocolli n. 3858, 3859, 3860, 3861 e 3862, mediante la piattaforma Traspare presso cui la documentazione risulta agli atti, un preventivo ai seguenti cinque operatori economici

iscritti all'Albo fornitori nella categoria "Elettropompe (per acque reflue)":

- IDROCOM s.a.s. di Roagna Giuseppe & C.
- XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.r.l.
- ELETTROMECCANICA F.LLI GIACOSA SRL
- Tecni.co Edilizia srl
- TOPINO S.N.C.

In data 16/06/2023 è pervenuto il preventivo (prot. 4007) da **Xylem Water Solutions Italia S.r.l.** dell'importo complessivo di **€ 10.570,00** oltre IVA.

Ritenuto di poter individuare quale affidatario della fornitura la ditta **Xylem Water Solutions Italia S.r.l.** (cod. fisc. e P.IVA 00889400156) con sede legale in via G. Rossini, 1/A - 20045 Lainate (MI), per i seguenti motivi:

- il prezzo offerto è congruo in rapporto alla qualità della prestazione richiesta;
- l'operatore economico selezionato ha la necessaria capacità tecnica e professionale per l'esecuzione della fornitura.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, p.i. Fabrizio Boffa,

#### DETERMINA

- Di affidare la "Fornitura di pompe sommergibili" - **CIG ZC63BB7400** relativa all' "Intervento di Razionalizzazione del sistema fognario dei bacini Rivoira-Montebello-Pometto nei comuni di Guarene e Vezza d'Alba" - CUP J71B21003470005, alla ditta **Xylem Water Solutions Italia S.r.l.** (cod. fisc. e P.IVA 00889400156) con sede legale in via G. Rossini, 1/A - 20045 Lainate (MI), alle condizioni di seguito indicate e, comunque, anche per quanto non indicato, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti:
  - o Oggetto: *Fornitura di pompe sommergibili*
  - o Specifiche tecniche:

| <b>Località Montebello</b> |   |          |            |
|----------------------------|---|----------|------------|
| Codice                     | Descrizione   | Quantità | Importo    |
| 3069.170-0002              | Elettropompa Flygt MP 3069.170 HT 252<br>Pot. Nom. 2,4 kW - 400 Volt -50 Hz -3 fasi<br>10m. Cavo SUBCAB 4G1,5+2x1,5<br>Mandata corpo pompa 50 mm.<br>Sezione Materiali:<br>- Fusione: principale: Ghisa grigia<br>- Albero: Acciaio inox AISI 431<br>- Girante: Ghisa<br>Tenute meccaniche:<br>- interna: CSb / AI2 O3<br>- esterna: WCCR / AI2 O3<br>Finitura: Verniciatura std. Flygt | 1        |            |
| 82 26 38                   | Grillo Zincato Portata massima:500 kg per 3069 3085 3090  | 1        |            |
| 83 09 27                   | Catena in acciaio zincato - portata massima 0,2 Ton. - lunghezza tot. 7mt. (std. M2907.01.0002/ED.2)  | 1        |            |
| 08-50 73 05                | Piede di accoppiamento  | 1        |            |
| 84 50 29                   | Tassello in acciaio zincato a caldo   | 4        |            |
| 669 77 00                  | Attacco guida superiore in acciaio inox per tubo guida da 3/4"  | 1        |            |
| 83 06 70                   | Saracinesca cuneo gommato a corpo piatto DN 50 PN10/16  | 1        |            |
| 83 20 16                   | Valvola a palla DN 50 mm tipo AVK con rivestimento epossidico   | 1        |            |
| Importo unitario           |   |          | € 2.500,00 |
| Quantità                   |   | 2        |            |
| Importo totale             |   |          | € 5.000,00 |

| <b>Località Rivoira</b> |   |          |         |
|-------------------------|---|----------|---------|
| Codice                  | Descrizione   | Quantità | Importo |
| 3090.170-0004           | Elettropompa Flygt MP 3090.170 HT 252<br>Pot. Nom. 4,3 kW - 400 Volt -50 Hz -3 fasi | 1        |         |

|                  |  |   |            |
|------------------|--|---|------------|
|                  | 10m. Cavo SUBCAB 7G2,5+2x1,5<br>Mandata corpo pompa: 40 mm.<br>Sezione Materiali:<br>- Fusione principale: Ghisa grigia<br>- Albero: Acciaio inox AISI 431<br>- Girante: Ghisa<br>Tenute meccaniche:<br>- interna: CSb / WCCR<br>- esterna: WCCR / AI2 O3<br>Finitura: Verniciatura std. Flygt |   |            |
| 82 26 38         | Grillo Zincato Portata massima:500 kg per 3069 3085 3090   | 1 |            |
| 83 09 27         | Catena in acciaio zincato - portata massima 0,2 Ton. - lunghezza tot. 7mt. (std. M2907.01.0002/ED.2)   | 1 |            |
| 08-50 73 05      | Piede di accoppiamento   | 1 |            |
| 84 50 29         | Tassello in acciaio zincato a caldo  | 4 |            |
| 669 77 00        | Attacco guida superiore in acciaio inox per tubo guida da 3/4"   | 1 |            |
| 83 06 70         | Saracinesca cuneo gommato a corpo piatto DN 50 PN10/16   | 1 |            |
| 83 20 16         | Valvola a palla DN 50 mm tipo AVK con rivestimento epossidico  | 1 |            |
| Importo unitario |  |   | € 2.785,00 |
| Quantità         |  | 2 |            |
| Importo totale   |  |   | € 5.570,00 |

- Importo complessivo di aggiudicazione: **€ 10.570,00** oltre IVA;
  - Luogo di consegna: Impianto di depurazione di Canove di Govone;
  - Termine di consegna: 10 giorni data ordine
  - Pagamento corrispettivi: a servizio effettuato, 60 gg d.f.f.m. bonifico bancario;
- Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere anche mediante posta elettronica certificata;
- Di dare atto che la suddetta fornitura trova copertura fra le somme a disposizione dell'amministrazione del quadro economico di progetto;
- Di esonerare l'affidatario dal rilascio della garanzia definitiva prevista dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
p.i. Fabrizio BOFFA



**SI AUTORIZZA LA COPERTURA FINANZIARIA:**

Il Direttore Generale  
dott. Giuseppe VALSANIA



**Codifica P.d.I.: 76****Classificazione Unbundling Settore Idrico**

| <b>Settore Attività</b> |                      | <b>X</b> | <b>Importo</b>     |
|-------------------------|----------------------|----------|--------------------|
| ACQUEDOTTO              | Captazione           |          |                    |
|                         | Adduzione            |          |                    |
|                         | Potabilizzazione     |          |                    |
|                         | Distribuzione        |          |                    |
|                         | Misura               |          |                    |
|                         | Valori multicomparto |          |                    |
| FOGNATURA               | Nera e mista         |          |                    |
|                         | Bianca               |          |                    |
|                         | Misura               |          |                    |
|                         | Valori multicomparto | <b>X</b> | <b>€ 10.570,00</b> |
| DEPURAZIONE             |                      |          |                    |
| BOTTINI                 |                      |          |                    |
| COGENERAZIONE           |                      |          |                    |
| PROMISCUO               |                      |          |                    |