

Il giorno nove luglio duemilaventiquattro alle ore 10,00, si è riunito in modalità teleconferenza a distanza ai sensi delle normative vigenti e dell'art. 17, comma 6, dello Statuto societario, in Alba, presso l'Ufficio di Direzione ove sono presenti il Direttore Generale e il Presidente, e in virtù dello strumento tecnologico utilizzato, il Consiglio di Amministrazione di "SISI S.r.l. – SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.r.l.", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

.....O M I S S I S

4. Fornitura e installazione provvisoria per mesi due circa di un sistema di pompaggio con elettropompe sommergibili-autoadescanti per by-pass presso la stazione di sollevamento dell'impianto di Canove di Govone – Affidamento.

.....O M I S S I S

Sono presenti gli Amministratori, Sigg.

- ✓ FOGLINO Leopoldo - Presidente
- ✓ GIOLITO Gian Mario – Vicepresidente
- ✓ BERTOLUSSO Luca – Consigliere
- ✓ BIANCO Renata - Consigliere
- ✓ NOVARA Giampiero – Consigliere

Sono presenti, per il Collegio Sindacale, il sig. MORRA dott. Giampaolo – Presidente, la sig.ra SCARZELLO dott.ssa Mariella - Membro e il sig. ANSALDI dott. Marco – Membro.

Sono presenti la dott.ssa Rossella ROCCAMENA, Responsabile Affari Legali e Societari - Responsabile Ufficio Contratti SISI S.r.l., il dott. Franco PARUSSO, Responsabile del servizio acquedotto e il p.i. Fabrizio BOFFA, Responsabile del servizio fognatura e depurazione.

In ragione dello strumento tecnologico utilizzato, ciascuno dei partecipanti prende parte alla seduta dalla propria postazione in quanto collegata con il luogo virtuale in cui si è riunito il Consiglio di Amministrazione. Tramite lo stesso strumento tecnologico i partecipanti hanno modo di intervenire alla discussione, di esprimere il proprio voto, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Assume la Presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, il rag. Leopoldo FOGLINO, il quale, constatata la presenza di tutti gli amministratori e di tutti i componenti del Collegio Sindacale, dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare.

Assume le funzioni di segretario il Direttore Generale, dott. Giuseppe VALSANIA.

.....O M I S S I S

Si passa, quindi, alla discussione del **quarto punto** all'ordine del giorno:

“Fornitura e installazione provvisoria per mesi due circa di un sistema di pompaggio con elettropompe sommergibili-autoadescanti per by-pass presso la stazione di sollevamento dell’impianto di Canove di Govone – Affidamento”.

Il Presidente, su conforme relazione del Responsabile Unico del Progetto, riferisce:

Presso l’impianto di depurazione di Canove di Govone è necessario provvedere a importanti interventi di manutenzione strutturale atti a consentire la messa in sicurezza dell’attuale stazione di sollevamento, che dalla sua entrata in esercizio (1986) non ha mai subito interventi di manutenzione di carattere edile.

Tutto ciò premesso, si rende, pertanto, necessario provvedere alla fornitura e installazione provvisoria di un numero di pompe sommergibili o autoadescanti presso la stazione di sollevamento esistente, tenendo conto che:

- il tempo stimato per l’esecuzione dei lavori all’interno della stazione di sollevamento è di circa 90 gg;
- dovrà essere garantita una portata complessiva > di 4000 mc/h da misurarsi mediante l’installazione di misuratori elettromagnetici;
- potranno essere installate pompe di diversa portata al fine di garantire una migliore gestione del livello dei reflui influenti;
- dovrà essere garantito un servizio di reperibilità nell’arco delle 4 ore dalla chiamata, 7 giorni su 7, e una visita di controllo settimanale per la verifica del sistema;
- in caso di avaria di una pompa, la stessa dovrà essere sostituita entro le 24 ore successive.
- la potenza elettrica massima disponibile dall’attuale quadro elettrico è di circa 300 kWh;
- il cantiere dovrà essere messo in sicurezza secondo le indicazioni della stazione appaltante.

Ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, “Codice dei contratti pubblici”, l’affidamento dei contratti di:

- a) lavori di importo inferiore a € 150.000;
- b) servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e di attività di progettazione, di importo inferiore a € 140.000;

può essere perfezionato mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, purché i soggetti affidatari siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Ricorrono, quindi, i presupposti per l’affidamento diretto e considerando che:

- per SISI S.r.l. non sussiste l’obbligo di ricorrere agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dal Mercato elettronico della P.A. (M.e.P.A.);
- la determina a contrarre per l’affidamento diretto, configurandosi questo come un processo di

acquisto che non necessita di particolari formalità, può, nell'ottica della ratio di semplificazione, contestualmente comprendere sia l'iter motivazionale seguito per la scelta del contraente, sia l'efficacia definitiva dell'affidamento;

- nella fattispecie non ricorre un interesse transfrontaliero certo in relazione all'importo, al luogo di esecuzione, alle caratteristiche tecniche e specifiche dell'appalto;
- può essere ammessa la consultazione anche del contraente uscente in considerazione del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti).

In data 24/06/2024 si è ritenuto opportuno consultare mediante la Piattaforma Traspare, presso cui la documentazione risulta agli atti, la ditta :

- Sama Impianti S.r.l. (prot. 4793)

Entro il termine per la presentazione del preventivo, fissato alle ore 12:00 del giorno 28/06/2024, é pervenuto il seguente preventivo:

- Sama Impianti S.r.l. (prot. 5056 del 25/06/2024) dell'importo complessivo di € 138.000,00 oltre IVA.

A conclusione delle operazioni di verifica del preventivo pervenuto, la ditta Sama Impianti S.r.l., conformemente alle specifiche tecniche di cui alla richiesta di preventivo del 24/06/2024 ha presentato l'offerta pari a € 138.000,00 oltre IVA, così riassunta:

DESCRIZIONE	PREZZO TOTALE
MANODOPERA <ul style="list-style-type: none">- realizzazione di nuova stazione di sollevamento temporanea di by-pass all'interno dell'area di intervento a seguito di avvallo della s.a.;- riutilizzo, previa revisione da effettuarsi, di vostre elettropompe marca FLYGT serie 3300 (attualmente non in funzione);- posa di nuove strutture di supporto/cavalletto per le rispettive elettropompe;- posa di tubazioni di risalita in acciaio inox DN250 per elettropompe 3300 e DN150 per restanti pompe eventualmente necessarie, complete di staffaggi raccorderia e accessori necessari;- posa di collettore di mandata DN600 completo di tronchetti flangiati, raccorderia e accessori necessari;- posa di nr°4 valvole a palla e nr.4 saracinesche DN250 per pompe 3300 e nr.1 valvola a palla e nr.1 saracinesca dn150;- posa di tubazione di mandata dn600 in polietilene acciaio completa di staffaggi, raccorderia e accessori necessari con ultimo tratto con posa aerea completa di supporti, raccordi e accessori necessari;- installazione di misuratori di portata;- cablaggi e collegamenti elettrici al quadro elettrico esistente;- per suddetta soluzione verrà utilizzato attuale quadro elettrico della stazione di sollevamento e verranno posati i cavi di alimentazione dalla nuova stazione al quadro elettrico e verranno posati i cavi per sonda e regolatori di livello per l'automazione della stazione.	€ 52.000,00

<ul style="list-style-type: none"> - prove di funzionamento e verifiche. - dimensionamento cavi elettrici e ing. dell'impianto; <p>La presente proposta tiene conto degli oneri per la messa in sicurezza del cantiere e per la discesa del personale nella vasca di sollevamento come previsto dalle normative vigenti per attività in luoghi confinati, tramite le seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - installazione estrattore per evacuazione fumi/gas e ricambio aria interna alla vasca. - installazione treppiedi e relativo dispositivo di sicurezza anticaduta uni-en 361. - utilizzo di apposite imbragature di sicurezza - campionamento aria all'interno della vasca con apposito strumento - discesa in vasca con rivelatore portatile di segnalazione quantità di ossigeno presente durante tutte le fasi lavorative. 	
<p>FORNITURE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione strutture di supporto in acciaio INOX a servizio di elettropompe 3300 fornite dalla stazione appaltante - Fornitura Tubazione di risalita in acciaio INOX DN250 completa di staffaggi, raccorderia e accessori necessari - Fornitura Tubazione di risalita in acciaio INOX DN150 completa di staffaggi, raccorderia e accessori necessari - Fornitura e realizzazione nuovo collettore di mandata DN600 completo di tronchetti flangiati, raccorderia e accessori necessari - Fornitura di n°4 valvole a palla di non ritorno - Fornitura di n°4 saracinesche DN250 - Fornitura di 1 valvola a palla di non ritorno DN150 - Fornitura di 1 saracinesca completa di volantino DN150 - Fornitura e realizzazione di tubazione di mandata DN600 in polietilene e acciaio completa di staffaggi, raccorderia e accessori necessari - Fornitura e posa flange DN600 e curve DN600 e di tutta la raccorderia necessaria per la corretta messa in opera dell'impianto. 	<p>€ 86.000,00</p>

Si è conclusa con esito favorevole la verifica sul possesso dei requisiti autocertificati dalla suddetta ditta.

Tutto ciò premesso, propone:

- Di affidare la “*Fornitura e installazione provvisoria per mesi tre circa di un sistema di pompaggio per il by-pass della stazione di sollevamento liquami presso l’impianto di Canove di Govone*” alla ditta SAMA IMPIANTI S.r.l. - P.IVA n. 01689490215 con sede legale in Via della Chimica, 7 – Zona Industriale D3 – 15121 Alessandria (AL).
- Di dare atto che la presente aggiudicazione è efficace, essendosi conclusa con esito positivo la verifica sul possesso dei requisiti.
- Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata.

- Di dare atto che quanto indicato nel contratto sottoscritto dalle parti sarà eseguito alle condizioni di seguito indicate e, comunque, anche per quanto non espressamente regolato, nel rispetto della normativa vigente:
 - Oggetto: Fornitura e installazione provvisoria per mesi tre circa di un sistema di pompaggio per il by-pass della stazione di sollevamento liquami presso l'impianto di Canove di Govone;
 - Importo complessivo di affidamento: € 138.000,00 oltre IVA;
 - Durata contrattuale: 90 giorni naturali, successivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna della fornitura;
 - Fatturazione e pagamenti: a collaudo 60 gg d.f.f.m.
- Di dare atto che la spesa è prevista alla voce SISI 34 "Manutenzioni straordinarie su impianti di depurazione centralizzati" del PdI di Egato4;
- Di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è il Responsabile del servizio fognatura e depurazione, p.i. Fabrizio BOFFA.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, approva quanto proposto dal Presidente.

.....O M I S S I S

IL PRESIDENTE
Leopoldo FOGLINO

IL SEGRETARIO
Giuseppe VALSANIA